

校3存

消防安全設備檢修申報書

場 所 名 稱：高雄市立瑞祥國民小學
場 所 地 址：高雄市前鎮區班超路 20 號
管 理 權 人：陳 炫 佚
場 所 電 話：

檢修公司名稱：傑友興業有限公司
檢修人員姓名：消防設備士-鄭 有 志
檢修人員證號：高雄市消士執字第 00001 號
地 址：高雄市三民區鼎金後路 41 巷 42 號
電 話：(07) 342-5633

場 所 類 別：乙 - 3
申 報 項 目：外觀檢查、性能檢查、綜合檢查
申 報 年 度：一百一十五年度
申 報 日 期：民國一百一十五年三月三日

表一

消 防 安 全 設 備 檢 修 申 報 表

管理權人	姓 名	陳 炫 佚	身分證 文件字號	[REDACTED]	
			出生日期	[REDACTED]	
	通 訊 處	高雄市	[REDACTED]		
	戶 籍 地	高雄市	[REDACTED]		
申 報 場所概要	電 話	(0) : ([REDACTED]) :			
	樓 層 別	地下一層至地上五樓	樓地板面積	28334 M ²	
	使用執照用途	教室、活動中心	實 際 用 途	教室、活動中心	
	使用執照字號	(72)高市工公築使字第0035號等	統 一 編 號		
	場 所 名 稱	高雄市立瑞祥國民小學	構 造	RC 造	
	地 址	高雄市前鎮區班超路20號			
檢 修 機 構 或 人 員	檢修機構	名 稱		合格證書字號	
		通 訊 處			
		負 責 人		身分證文件字號	
		戶 籍 地			
		出生日期		電 話	
	檢修人員	姓 名	鄭 有 志	證 書 字 號	高雄市消士執字第 00001 號
				身分證 文件字號	[REDACTED]
		出生日期	[REDACTED]	電 話	[REDACTED]
		戶 籍 地	高雄市	[REDACTED]	
		通 訊 處	高雄市	[REDACTED]	
	檢修人員	姓 名		證 書 字 號	
				身分證文件字號	
		出生日期		電 話	
		戶 籍 地			
		通 訊 處			
	管理權人(自行辦理者， 於右列□處進行勾選)		☐ (管理權人自行檢修滅火器、標示設備或緊急照明燈消防安全設備。)		
	本 次 檢 查 日 期		自 115 年 1 月 08 日至 115 年 3 月 2 日		
	前 次 檢 查 日 期		自 114 年 2 月 04 日至 114 年 2 月 19 日		
	申 報 日 期		民國 115 年 3 月 3 日		
	管 理 權 人 (簽章)				

表二

消防安全設備檢修報告書

場所概要	樓層別	地下一層至地上五樓	樓地板面積	28334 M ²	
	使用執照用途	教室、活動中心	實際用途	教室、活動中心	
	場所名稱	高雄市立瑞祥國民小學	構造	RC造	
	地址	高雄市前鎮區班超路20號			
	使用執照字號	(72)高市工公築使字第0035號等	統一編號		
管理權人	姓名	陳炫佚	身分證明文件字號		
			出生日期		
	通訊處	高雄市			
	戶籍地	高雄市			
	電話	(0) : ()			
檢修機構或人員	檢修機構	名稱	合格證書字號		
		通訊處			
		負責人	身分證明文件字號		
		戶籍地			
		出生日期	電話		
	檢修人員	姓名	鄭有志	證書字號	
				高雄市消士執字第 00001 號	
		身分證明文件字號			
		出生日期	電話		
		戶籍地	高雄		
	檢修人員	通訊處	高雄		
		姓名	證書字號		
			身分證明文件字號		
		出生日期	電話		
		戶籍地			
		通訊處			
管理權人(自行辦理者, 於右列□處進行勾選)		☐ (管理權人自行檢修滅火器、標示設備或緊急照明燈消防安全設備。)			
檢修項目	滅火設備	☒ 滅火器	☒ 室內消防栓設備	☐ 室外消防栓設備	
		☐ 自動撒水設備	☐ 水霧滅火設備	☐ 泡沫滅火設備	
		☐ 惰性氣體滅火設備	☐ 乾粉滅火設備	☐ 海龍滅火設備	
		☐ 簡易自動滅火設備	☐ 鹵化烴滅火設備		
	警報設備	☒ 火警自動警報設備	☐ 瓦斯漏氣火警自動警報設備		
		☒ 緊急廣播設備	☐ 一一九火災通報裝置		
避難逃生設備	消防搶救上之必要設備	☒ 標示設備	☒ 避難器具	☒ 緊急照明設備	
		☐ 連結送水管	☐ 消防專用蓄水池	☐ 緊急電源插座	
	其他經中央主管機關認定之消防安全設備或必要檢修項目	☐ 無線電通信輔助設備	☐ 排煙設備	☐ 防災監控系統綜合操作裝置	
		☐ 冷卻撒水設備	☐ 射水設備	☒ 配線	
前項設備檢查表共 37 頁。(如附件, 不在此頁)					
檢查日期		自 115 年 1 月 8 日至 115 年 3 月 2 日			
檢修機構或檢修人員簽章		鄭有志 (簽章)			

表三

消 防 安 全 設 備 改 善 計 畫 書

場所概要	樓層別	地下一層至地上五樓	樓地板面積	28334 M ²
	使用執照用途	教室、活動中心	實際用途	教室、活動中心
	場所名稱	高雄市立瑞祥國民小學	構造	RC 造
	地址	高雄市前鎮區班超路20號		
	使用執照字號	(72)高市工公築使字第 0035 號等	統一編號	
管理權人	姓名	陳炫佚	身分證文件字號	
			出生日期	
	通訊處	高雄市		
	戶籍地	高雄市		
	電話	(0)：()		
一、 消防安全設備不符規定之項目及內容： 一. 室內栓消防設備：德育樓消防幫浦無法啟動。 二、採行改善措施： 編列經費改善。 三、預定完成期限： 預計申報後二個月改善完畢。				
管理權人簽章				
		(簽章)		

表四

消防安全設備種類及數量表(校區)

	BF	1F	2F	3F	4F	5F	RF							合計
乾粉滅火器	16	20	19	16	16	2								89
二氧化碳滅火器						2								2
懸吊式乾粉滅火器														
海龍滅火器														
消防幫浦						1	1							2
室內消防栓	8	8	8	7	7	1								39
測試用出水口														
室外消防栓														
撒水頭														
蜂鳴器														
自動警報逆止閥														
末端查驗閥														
撒水送水口														
泡沫原液槽														
比例混合器														
一齊開放閥														
泡沫噴頭														
感知撒水頭														
泡沫消防栓箱														
火警受信總機		2		1										3
手動報警機	11	10	11	11	11	1								55
探測器	93	89	92	85	92	17								468
緊急廣播主機		1		1										2
揚聲器	9	23	24	24	24									104
出口標示燈	7	5	8	12	10									42
避難方向指示燈	5													5
避難指標			3	3	3									9
緊急照明燈	18	14	13	13	11									69
緩降機			1	1	1									3
避難器具標示牌			1	1	1									3
連結送水口		6												6
水帶箱														
緊急電源插座														
發電機	1													1

表四

消防安全設備種類及數量表(活動中心)

	BF	1F	2F	3F	4F	5F	RF							合計
乾粉滅火器	5	6	5	5										21
懸吊式乾粉滅火器	25													25
海龍滅火器														
消防幫浦	1													1
室內消防栓	2	2	2	2										8
測試用出水口														
室外消防栓														
撒水頭														
蜂鳴器														
自動警報逆止閥														
末端查驗閥														
撒水送水口														
泡沫原液槽														
比例混合器														
一齊開放閥														
泡沫噴頭														
感知撒水頭														
泡沫消防栓箱														
火警受信總機		1												1
手動報警機	2	2	2	2										8
探測器	36	33	5	11										85
緊急廣播主機														
揚聲器														
出口標示燈	2	1	2	1										6
避難方向指示燈														
避難指標														
緊急照明燈	8	10	9	4										31
緩降機														
避難器具標示牌														
連結送水口		1												1
水帶箱														
緊急電源插座														
發電機	1													1